

UWAGI:

POWIERZCHNIE FUNDAMENTÓW STYKAJĄCE SIĘ Z GRUNTEM POWLEC MASAMI HYDROIZOLACYJNYMI

FUNDAMENTY POSADOWIĆ NA MINIMUM 100 MM WARSTWIE CHUDEGO BETONU

BETON C 25/30 (B 30)
CHUDY BETON C8/10 (B 10)
STAL A - IIIN (B500SP)

KLASA EKSPOZYCJI	XC2
OTULINA PŁYTY	50 mm
OTULINA BELEK	30 mm

SC - 2 wyk. 38,0 mb	35	6	290	152		44,1					
	34	6	4260	76		323,8					
	30	12					560,0				
SC - 1 wyk. 55,0 mb											
	33	6	2460	110		270,6					
	30	12					460,0				
Ł - 2 wyk. 60,0 mb	26	12	1950	4	4		7,8				
	32	6	1700	120		204,0					
	30	12					380,0				
Ł - 1 wyk. 11,0 mb											
	31	6	1300	22		28,6					
	30	12					46,0				
PŁYTA FUNDAMENTOWA	27	16	1950	14	14			27,3			
	26	12	1950	20	20		39,0				
	22	6	950	70	70	66,5					
	21	12	5040	47	47		236,9				
	20	12	6350	36	36		228,6				
	19	12	12000	26	26		312,0				
	18	6	540	214	214	115,6					
	17	12	2840	214	214		607,8				
	16	12	5520	8	8		44,2				
	15	12	6460	8	8		51,7				
	14	25	6460	5	5				32,3		
	13	12	7730	8	8		61,8				
	12	25	7730	5	5				38,7		
	11	12	8540	8	8		68,3				
	10	25	8540	5	5				42,7		
	9	25	5520	20	20				110,4		
B - 20 wyk. 1 x	28	12	6750	2	2		13,5				
	8	6	1580	84	84	132,7					
	7	12	7410	3	3		22,2				
	6	12	8270	3	3		24,8				
	5	12	9370	3	3		28,1				
	4	12	6300	3	3		18,9				
B - 19 wyk. 1 x	3	6	960	48	48	46,1					
	2	12	10320	2	2		20,6				
	1	12	9840	2	2		19,7				
B - 18 wyk. 1 x	29	6	1360	63	63	85,7					
	25	12	8250	8	8		66,0				
	24	12	10960	4	4		43,8				
	23	12	6190	4	4		24,8				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Nazwa i ilość elem.	Pozycja	Φ mm	Długość mm	Ilość w elem. szt.	Razem w elem. szt.	A - I Φ 6	A - IIIN # 12	A - IIIN # 16	A - IIIN # 25		
						DŁUGOŚĆ SUMARYCZNA (m)					
RAZEM DŁUGOŚĆ OGÓLNA					m	1317,7	3386,5	27,3	224,1		
CIĘŻAR JEDNOSTKOWY					kg/m	0,222	0,888	1,580	3,850		
RAZEM CIĘŻAR OGÓLNY STALI					kg	292,5	3007,2	43,1	862,8		
ŁĄCZNY CIĘŻAR STALI					kg	292,5	3913,1				

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

USŁUGI PROJEKTOWE ADAM ŁÓJ
ul. Andrzeja Czoka 46 B, 44-105 Gliwice
tel. kom. 608 557 668, e - mail: adamloj@op.pl

Inwestor: STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CHORYCH "HOSPICJUM" W GLIWICACH Z SIEDZIBĄ PRZY UL. DASZYŃSKIEGO 29, 44 - 101 GLIWICE

Temat: PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU HOSPICJUM PRZY UL. DASZYŃSKIEGO W GLIWICACH

Nr proj: 17/039
Nr działki: 894/2

Treść rysunku: FUNDAMENTY - RYSUNEK ZBROJENIOWY

Skala: 1:50,1:25
Stadium: PW

	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Data:	Podpis:	Nr rysunku:
projektant:	mgr inż. A. Łój	970/94	12.2017 r.		K - 07
sprawdzający:	mgr inż. Z. Wach	256/85	12.2017 r.		